

ПОКАЗАТЕЛИ
микробиологического, токсикологического и органолептического
анализов природной и обработанной воды

РЭУ «ТамГВ»
ГУП КК «Кубаньводкомплекс»
за апрель 2021 год

№ п-п	Показатели качества воды	Ед. изм.	Норматив	Обработанная вода	Казачий Ерик	Кубань
1	Температура	град.		14	13	13
2	Запах при 20 град. и при 60 град.	балл	2	2	1	1
3	Привкус	балл	2	0	0	0
4	Цветность	град.	20	9,0	51,3	50,7
5	Мутность	мг/дм ³	1,5	<1,0	25,0	22,9
6	Водородный показатель pH	ед.рН	6,0-9,0	7,7	7,9	7,9
7	Окисляемость	мг/дм ³	5,0	2,26	4,12	3,48
8	Щелочность	ммоль/дм ³		3,0	2,9	3,0
9	Общая жесткость	град. Ж	7,0	3,5	3,40	3,50
10	Сухой остаток	мг/дм ³	1000	280	270	280
11	Сульфаты (SO ₄)	мг/дм ³	500	44	46	44
12	Хлориды	мг/дм ³	350	16,3	16,4	16,2
13	Нитриты (по NO ₂)	мг/дм ³	3,0	<0,003	<0,003	<0,003
14	Нитраты (по NO ₃)	мг/дм ³	45,0	2,66	2,67	2,66
15	Аммиак (по N)	мг/дм ³	2,0	<0,10	<0,10	<0,10
16	Железо (Fe)	мг/дм ³	0,3	<0,086	0,086	0,085
17	Медь (Cu ²)	мг/дм ³	1,0	<0,0010	<0,0010	<0,0010
18	Цинк (Zn ²)	мг/дм ³	5,0	<0,010	<0,010	<0,010
19	Алюминий остаточ. (Al)	мг/дм ³	0,5	<0,04	<0,04	<0,04
20	Нефтепродукты	мг/дм ³	0,1	<0,05	<0,05	<0,05
21	Поверхностно-активные в-ва АПАВ	мг/дм ³	0,5	<0,01	0,017	0,017
22	Фенольный индекс	мг/дм ³	0,25	<0,002	<0,002	<0,002
23	Фториды (F)	мг/дм ³	1,2	<0,1	<0,1	<0,1
24	Полиакриламид остаточ.	мг/дм ³	2,0	<0,02		
25	Доза вводимого ПАА	мг/дм ³			1,36	1,36
26	Хлоропоглащаемость	мг/дм ³			2,1	2,1
27	Доза вводимого хлора	мг/дм ³			5,22	5,22
28	Остаточный хлор свободный	мг/дм ³	0,3-0,5	0,5		
29	«-» связанный	мг/дм ³	0,8-1,2	1,2		
30	Доза вводимого Нитрофлок	мг/дм ³			0,52	0,52
31	Остаточный Нитрофлок	мг/дм ³		0,026		
32	ОКБ,ТКБ	КОЕ	отсутствие	не обнаружено		

Начальник РЭУ «ТамГВ» _____

Горячкин А.А.

Начальник лабораторией _____

Бурцева Т.И.

