

ПОКАЗАТЕЛИ
микробиологического, токсикологического и органолептического
анализов природной и обработанной воды
филиала «Таманский групповой водопровод» ООО «Югводоканал»
за январь 2017 год

№ п-п	Показатели качества воды	Ед. изм.	Норматив	Обработанная вода	Казачий Ерик	Кубань
1	Температура	град.		3	4	4
2	Запах при 20 град. и при 60 град.	балл	2	1	2	2
3	Привкус	балл	2	1	2	2
4	Цветность	град.	20	4	46	49
5	Мутность	мг/дм ³	1,5	0,3	36,4	43,9
6	Водородный показатель PH	ед.рН	6,0-9,0	7,9	8,0	8,0
7	Окисляемость	мг/дм ³	5,0	3,3	4,8	4,9
8	Щелочность	ммоль/дм ³		2,9	3,1	3,0
9	Общая жесткость	град. Ж	7,0	3,1	4,1	5,1
10	Сухой остаток	мг/дм ³	1000	374,0	426,0	336,0
11	Сульфаты (SO ₄)	мг/дм ³	500	7,0	55	55
12	Хлориды	мг/дм ³	350	24	19	20
13	Нитриты (по NO ₂)	мг/дм ³	3,0	0,02	0,04	0,1
14	Нитраты (по NO ₃)	мг/дм ³	45,0	0,3	0,3	0,3
15	Аммиак (по N)	мг/дм ³	2,0	0,06		
16	Железо (Fe)	мг/дм ³	0,3	0,1	0,4	0,5
17	Медь (Cu ²⁺)	мг/дм ³	1,0	0,07	0,06	0,08
18	Цинк (Zn ²⁺)	мг/дм ³	5,0	0,09	0,07	0,06
19	Алюминий остаточ. (Al)	мг/дм ³	0,5	<0,04	<0,04	<0,04
20	Нефтепродукты	мг/дм ³	0,1	<0,02	<0,02	<0,02
21	Поверхностно-активные в-ва АПАВ	мг/дм ³	0,5	0,015	0,08	0,08
22	Фенольный индекс	мг/дм ³	0,25	<0,0005	<0,0005	<0,0005
23	Фториды (F)	мг/дм ³	1,2	0,09		
24	Полиакриламид остаточ.	мг/дм ³	2,0	0,027		
25	Доза вводимого ПАА	мг/дм ³			1,19	2,19
26	Хлоропоглощаемость	мг/дм ³			2,6	2,9
27	Доза вводимого хлора	мг/дм ³			4,5	4,6
28	Остаточный хлор свободный	мг/дм ³	0,3-0,5	0,5		
29	«-» связанный	мг/дм ³	0,8-1,2	1,1		
30	Доза вводимого ВПК-402	мг/дм ³			1,01	1,05
31	Остаточный ВПК	мг/дм ³	0,1	0,028		
32	ОКБ, ТКБ	КОЕ	отсутствие	не обнаружено		

Главный инженер ФТГВ _____ Горбенко А.Н.

Заведующая лабораторией _____ Малова Е.А.

